

Общество с ограниченной ответственностью «АТМОСФЕРА»

г.Екатеринбург, ул. Г. Речкалова, д.1, оф. 5
ИНН/КПП 6658528707/665801001, ОГРН 1196658066472

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку наружного блока кондиционера на лоджии по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Кировградская, д.8

1. Установку наружного блока кондиционера произвести на лоджии квартиры, в соответствии со схемой разработанной АО «Корпорация «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС» и размещенной на сайте ООО «Атмосфера».
2. Исключить слив конденсата на фасад дома. Сброс выполнить в канализацию квартиры.
3. Межблочные трассы не должны проходить по фасаду здания.
4. После завершения монтажа отверстия в наружной стене заполняются уплотнителем, герметизируются.
5. Энергопотребление кондиционера должно быть учтено в сумме проектного расчётного энергопотребления квартиры.
6. Предусмотреть шумоизолирующие и виброизолирующие мероприятия.
7. Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.

Ответственность за возможный материальный ущерб третьим лицам или имуществу дома, причинённый в результате производимых работ, возлагается на собственника квартиры, установившего наружный блок кондиционера.

Директор ООО «Атмосфера»



Мариныч О.В.