

Общество с ограниченной ответственностью «АТМОСФЕРА»

г.Екатеринбург, ул. Григория Речкалова, д.1, оф. 5
ИНН/КПП 6658528707/665801001, ОГРН 1196658066472

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку наружных блоков кондиционеров на лоджиях по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 10

1. Установку наружного блока кондиционеров для квартир, **расположенных на 2 этаже здания**, произвести на фасаде, согласно прилагаемой схеме, размещенной на сайте ЖК «Северное Сияние».
2. Установку наружного блока кондиционеров для квартир, **расположенных на 3-26 этажах здания**, произвести внутри лоджий, согласно прилагаемой схеме, размещенной на сайте ЖК «Северное Сияние».
3. Исключить слив конденсата на фасад дома. Сброс выполнить в канализацию квартиры.
4. Межблочные трассы не должны проходить по фасаду здания.
4. После завершения монтажа отверстия в наружной стене заполняются уплотнителем, герметизируются.
5. Энергопотребление кондиционера должно быть учтено в сумме проектного расчётного энергопотребления квартиры.
6. Предусмотреть шумоизолирующие мероприятия.
7. Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.

Ответственность за возможный материальный ущерб кому-либо или имуществу дома, причинённый в результате производимых работ, возлагается на Вас.

Директор ООО «Атмосфера»



Лапин А. В.